

PRÜFBESTÄTIGUNG

entsprechend der Übergangsregelung der Elastomerleitlinie über die Untersuchung der Flachdichtungsqualität "Probeplatten aus KLINGERSIL® C-4300, grün" gemäß der Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von Elastomeren im Kontakt mit Trinkwasser (Elastomerleitlinie) des Umweltbundesamtes (UBA)

Hersteller:	Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co. KG, Gumpoldskirchen, Österreich
Art der Proben:	Flachdichtungsqualität
Bezeichnung der Proben:	"Probeplatten aus KLINGERSIL® C-4300, grün"
Art der Prüfkörper:	Probeplatten
Eingang der Proben:	18.12.2019
Probenehmer:	Auftraggeber
TZW-Az.:	KA 0373/19

Untersuchungsergebnisse

1. Rezeptur: wurde unter KC 885/19 vorgelegt und überprüft
2. Migrationstest: Kaltwasser 23°C: Anforderungen erfüllt
Prüfergebnisse siehe Prüfzeugnis KA 373/19 vom 31.03.2020

3. Zusammenfassung:

Die untersuchten Proben "Probeplatten aus KLINGERSIL® C-4300, grün" für den Kontakt mit Trinkwasser entsprechen den Anforderungen der Elastomerleitlinie des Umweltbundesamtes (UBA) (Bundesgesundheitsblatt aktuelle Fassung) im gesamten Bereich Dichtungen. St

Anmerkung:

Die Gültigkeit dieser Prüfbestätigung endet am 31.12.2021.

Karlsruhe, den 28.07.2020



Dr. J. Klinger / i.V. Dr.-Ing. R. Turković
Leiter der Prüfstelle

Die Veröffentlichung der Prüfbestätigung – vollständig oder in Auszügen – ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.